

### Ausschreibungstext

#### **Inbetriebnahme / Einweisung - Überwachung Abgasabführung (ÜA) System EMS ...R05**

Inbetriebnahme und Einweisung des Überwachung Abgasabführung (ÜA) System EMS ...R05 in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt G631 Kap. 5.2.8 der Überwachungseinrichtung Abgasabführung (ÜA) nach Inbetriebnahme der Küchenlüftungsanlage durch den Hersteller.

Dokumentation und Nachweis der Ausführungs- und Funktionsprüfung nach Inbetriebnahme durch den Hersteller der Überwachung Abgasabführung nach bauseitig erfolgter Installation.

Einweisung des Betreiberpersonals sowie die Übergabe der Bedienungsanleitung.

Die Arbeiten an der Überwachungseinrichtung beinhalten:

Sichtkontrolle auf äußere Beschädigung und offensichtlicher Mängel an den Bauelementen und Baugruppen.

Schaltpunktprüfung ggf. Nachjustierung des Druckwächters.

Incl. allen erforderlichen Prüfgeräten, Fahrt- und Arbeitskosten.

Dienstleistung-Fabrikat: Gastechnik Kirchner  
Typ: EMS INBETRIEB

---

### Bezugsquelle:

Gastechnik Kirchner GmbH  
Neckaraue 9  
71686 Remseck

T +49 (0)7142 / 91 91 - 30  
F +49 (0)7142 / 91 91 - 40

E [info@gastechnik-kirchner.de](mailto:info@gastechnik-kirchner.de)

## **Ausschreibungstext**

### **Wiederkehrende Prüfung - Überwachung Abgasabführung (ÜA) System EMS ...R05**

Durchführung der jährlich wiederkehrenden Prüfung/Wartung. Erstmalig 12 Monate nach der Inbetriebnahme. In Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt G631 Kap. 5.2.8 der Überwachungseinrichtung Abgasabführung (ÜA).

Die Arbeiten an der Überwachungseinrichtung beinhalten:

Sichtkontrolle auf äußere Beschädigung und offensichtlicher Mängel an den Bauelementen und Baugruppen.

Dichtheits- und Funktionsüberprüfung der FSA...R05 (siehe auch TRGI G 600).

Schaltpunktprüfung ggf. Nachjustierung der Druckwächter.

Ausstellen eines Prüf- und Funktionsprotokolls einschließlich Hinweisen zur Bewertung der Anlage.

Incl. allen erforderlichen Prüfgeräten, Fahrt- und Arbeitskosten.

Dienstleistung-Fabrikat: Gastechnik Kirchner  
Typ: EMS WIEDERKEHR

---

## **Bezugsquelle:**

Gastechnik Kirchner GmbH  
Neckaraue 9  
71686 Remseck

T +49 (0)7142 / 91 91 - 30  
F +49 (0)7142 / 91 91 - 40

E [info@gastechnik-kirchner.de](mailto:info@gastechnik-kirchner.de)