

## Ausschreibungstext

### **Zentrale Absperrereinrichtung FSA 315R05**

Zentrale Absperrereinrichtung bis zu einem abgesicherten Eingangsdruck  $p_e < 500$  mbar. Absperrereinrichtung vormontiert mit Innengewinde Messingverschraubungen im Ein- und Ausgang. Für alle Brenngase nach DVGW Arbeitsblatt G 260. Erhöhte Brandsicherheit durch integrierte thermische Auslösung (gemäß TRGI) im Gaskugelhahn. Zur manuellen Absperrung der Gaszufuhr im Eingang, Schutz nachgeschalteter Geräte vor Verschmutzung. Mit Strommangelsicherung. Zur zentralen, automatischen Absperrung der Gaszufuhr an allen nachgeschalteten Verbrauchern. Alle Armaturen sind EG-Baumuster geprüft und zertifiziert oder DIN-DVGW geprüft und registriert.

Bestehend aus: Kugelhahn mit integrierter TAS, Zentrale Absperrereinrichtung DMV-D 507/11.

Gasart:	Erdgas H
Eingangsdruck $p_e$ :	< 500 mbar
Eingangsnennweite:	Rp 1/2"
Ausgangsnennweite:	Rp 1/2"
Betriebsspannung:	220/240V, 50/60 Hz

Fabrikat:	Gastechnik Kirchner
Typ:	FSA 315R05

---

## Bezugsquelle:

Gastechnik Kirchner GmbH  
Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim

T +49 (0)7142 / 91 91 - 30  
F +49 (0)7142 / 91 91 - 40  
E [info@gastechnik-kirchner.de](mailto:info@gastechnik-kirchner.de)

#### Gastechnik Kirchner GmbH

Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim  
T +49 (0)7142 9191-30  
F +49 (0)7142 9191-40  
info@gastechnik-kirchner.de  
www.gastechnik-kirchner.de

**Geschäftsführer** Till Kirchner  
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 302 233  
Ust.-ID DE 285 684 372

Kreissparkasse Ludwigsburg  
IBAN DE54 6045 0050 0000 0551 41  
SWIFT SOLADES1LBG

Commerzbank Bietigheim-Bissingen  
IBAN DE17 6044 0073 0471 3012 00  
SWIFT COBADEFFXXX

## Ausschreibungstext

### **Zentrale Absperrereinrichtung FSA 320R05**

Zentrale Absperrereinrichtung bis zu einem abgesicherten Eingangsdruck  $p_e < 500$  mbar. Absperrereinrichtung vormontiert mit Innengewinde Messingverschraubungen im Ein- und Ausgang. Für alle Brenngase nach DVGW Arbeitsblatt G 260. Erhöhte Brandsicherheit durch integrierte thermische Auslösung (gemäß TRGI) im Gaskugelhahn. Zur manuellen Absperrung der Gaszufuhr im Eingang, Schutz nachgeschalteter Geräte vor Verschmutzung. Mit Strommangelsicherung. Zur zentralen, automatischen Absperrung der Gaszufuhr an allen nachgeschalteten Verbrauchern. Alle Armaturen sind EG-Baumuster geprüft und zertifiziert oder DIN-DVGW geprüft und registriert.

Bestehend aus: Kugelhahn mit integrierter TAS, Zentrale Absperrereinrichtung DMV-D 507/11.

Gasart:	Erdgas H
Eingangsdruck $p_e$ :	$< 500$ mbar
Eingangsnennweite:	Rp $\frac{3}{4}$ "
Ausgangsnennweite:	Rp $\frac{3}{4}$ "
Betriebsspannung:	220/240V, 50/60 Hz

Fabrikat:	Gastechnik Kirchner
Typ:	FSA 320R05

---

## **Bezugsquelle:**

Gastechnik Kirchner GmbH  
Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim

T +49 (0)7142 / 91 91 - 30  
F +49 (0)7142 / 91 91 - 40  
E [info@gastechnik-kirchner.de](mailto:info@gastechnik-kirchner.de)

#### **Gastechnik Kirchner GmbH**

Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim  
T +49 (0)7142 9191-30  
F +49 (0)7142 9191-40  
info@gastechnik-kirchner.de  
www.gastechnik-kirchner.de

**Geschäftsführer** Till Kirchner  
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 302 233  
Ust.-ID DE 285 684 372

Kreissparkasse Ludwigsburg  
IBAN DE54 6045 0050 0000 0551 41  
SWIFT SOLADES1LGB

Commerzbank Bietigheim-Bissingen  
IBAN DE17 6044 0073 0471 3012 00  
SWIFT COBADEFFXXX

## Ausschreibungstext

### **Zentrale Absperrereinrichtung FSA 325R05**

Zentrale Absperrereinrichtung bis zu einem abgesicherten Eingangsdruck  $p_e < 500$  mbar. Absperrereinrichtung vormontiert mit Innengewinde Messingverschraubungen im Ein- und Ausgang. Für alle Brenngase nach DVGW Arbeitsblatt G 260. Erhöhte Brandsicherheit durch integrierte thermische Auslösung (gemäß TRGI) im Gaskugelhahn. Zur manuellen Absperrung der Gaszufuhr im Eingang, Schutz nachgeschalteter Geräte vor Verschmutzung. Mit Strommangelsicherung. Zur zentralen, automatischen Absperrung der Gaszufuhr an allen nachgeschalteten Verbrauchern. Alle Armaturen sind EG-Baumuster geprüft und zertifiziert oder DIN-DVGW geprüft und registriert.

Bestehend aus: Kugelhahn mit integrierter TAS, Zentrale Absperrereinrichtung DMV-D 507/11.

Gasart: Erdgas H  
Eingangsdruck  $p_e$ : < 500 mbar  
Eingangsnennweite: Rp 1"  
Ausgangsnennweite: Rp 1"  
Betriebsspannung: 220/240V, 50/60 Hz

Fabrikat: Gastechnik Kirchner  
Typ: FSA 325R05

---

## Bezugsquelle:

Gastechnik Kirchner GmbH & Co. KG  
Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim

T +49 (0)7142 / 91 91 - 30  
F +49 (0)7142 / 91 91 - 40  
E [info@gastechnik-kirchner.de](mailto:info@gastechnik-kirchner.de)

#### Gastechnik Kirchner GmbH

Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim  
T +49 (0)7142 9191-30  
F +49 (0)7142 9191-40  
[info@gastechnik-kirchner.de](mailto:info@gastechnik-kirchner.de)  
[www.gastechnik-kirchner.de](http://www.gastechnik-kirchner.de)

**Geschäftsführer** Till Kirchner  
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 302 233  
Ust.-ID DE 285 684 372

Kreissparkasse Ludwigsburg  
IBAN DE54 6045 0050 0000 0551 41  
SWIFT SOLADES1L BG

Commerzbank Bietigheim-Bissingen  
IBAN DE17 6044 0073 0471 3012 00  
SWIFT COBADEFFXXX

## Ausschreibungstext

### **Zentrale Absperrereinrichtung FSA 340R05**

Zentrale Absperrereinrichtung bis zu einem abgesicherten Eingangsdruck  $p_e < 500$  mbar. Absperrereinrichtung vormontiert mit beiderseits Rp-Innengewinde. Für alle Brenngase nach DVGW Arbeitsblatt G 260. Erhöhte Brandsicherheit durch integrierte thermische Auslösung (gemäß TRGI) im Gaskugelhahn. Zur manuellen Absperrung der Gaszufuhr im Eingang, Schutz nachgeschalteter Geräte vor Verschmutzung. Mit Strommangelsicherung. Zur zentralen, automatischen Absperrung der Gaszufuhr an allen nachgeschalteten Verbrauchern. Alle Armaturen sind EG-Baumuster geprüft und zertifiziert oder DIN-DVGW geprüft und registriert.

Bestehend aus: Kugelhahn mit integrierter TAS, Doppel-Magnetventil DMV-D 512/11

Gasart:	Erdgas H
Eingangsdruck $p_e$ :	$< 500$ mbar
Eingangsnennweite:	Rp 1 ½“
Ausgangsnennweite:	Rp 1 ½“
Betriebsspannung:	220/240V, 50/60 Hz

Fabrikat:	Gastechnik Kirchner
Typ:	FSA 340R05

---

## Bezugsquelle:

Gastechnik Kirchner GmbH  
Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim

T +49 (0)7142 / 91 91 - 30  
F +49 (0)7142 / 91 91 - 40  
E [info@gastechnik-kirchner.de](mailto:info@gastechnik-kirchner.de)

#### Gastechnik Kirchner GmbH

Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim  
T +49 (0)7142 9191-30  
F +49 (0)7142 9191-40  
info@gastechnik-kirchner.de  
www.gastechnik-kirchner.de

Geschäftsführer Till Kirchner  
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 302 233  
Ust.-ID DE 285 684 372

Kreissparkasse Ludwigsburg  
IBAN DE54 6045 0050 0000 0551 41  
SWIFT SOLADES1L BG

Commerzbank Bietigheim-Bissingen  
IBAN DE17 6044 0073 0471 3012 00  
SWIFT COBADEFFXXX

## Ausschreibungstext

### **Zentrale Absperrereinrichtung FSA 350R05**

Zentrale Absperrereinrichtung bis zu einem abgesicherten Eingangsdruck  $p_e < 500$  mbar. Absperrereinrichtung vormontiert mit beiderseits Rp-Innengewinde. Für alle Brenngase nach DVGW Arbeitsblatt G 260. Erhöhte Brandsicherheit durch integrierte thermische Auslösung (gemäß TRGI) im Gaskugelhahn. Zur manuellen Absperrung der Gaszufuhr im Eingang, Schutz nachgeschalteter Geräte vor Verschmutzung. Mit Strommangelsicherung. Zur zentralen, automatischen Absperrung der Gaszufuhr an allen nachgeschalteten Verbrauchern. Alle Armaturen sind EG-Baumuster geprüft und zertifiziert oder DIN-DVGW geprüft und registriert.

Bestehend aus: Kugelhahn mit integrierter TAS, Doppel-Magnetventil DMV-D 520/11.

Gasart:	Erdgas H
Eingangsdruck $p_e$ :	< 500 mbar
Eingangsnennweite:	Rp 2"
Ausgangsnennweite:	Rp 2"
Betriebsspannung:	220/240V, 50/60 Hz

Fabrikat:	Gastechnik Kirchner
Typ:	FSA 350R05

---

## Bezugsquelle:

Gastechnik Kirchner GmbH  
Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim

T +49 (0)7142 / 91 91 - 30  
F +49 (0)7142 / 91 91 - 40  
E [info@gastechnik-kirchner.de](mailto:info@gastechnik-kirchner.de)

#### Gastechnik Kirchner GmbH

Gröninger Weg 7  
74379 Ingersheim  
T +49 (0)7142 9191-30  
F +49 (0)7142 9191-40  
[info@gastechnik-kirchner.de](mailto:info@gastechnik-kirchner.de)  
[www.gastechnik-kirchner.de](http://www.gastechnik-kirchner.de)

**Geschäftsführer** Till Kirchner  
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 302 233  
Ust.-ID DE 285 684 372

Kreissparkasse Ludwigsburg  
**IBAN** DE54 6045 0050 0000 0551 41  
**SWIFT** SOLADES1LBG

Commerzbank Bietigheim-Bissingen  
**IBAN** DE17 6044 0073 0471 3012 00  
**SWIFT** COBADEFFXXX